

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного инженера МУП ЖЭУ

Б.В. Карпов

«09» октября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к системе холодного водоснабжения, водоотведения

Объект: Здания пристройки к штабу 645-вр-15-69 г. Мирный, архангельская область ул. Гагарина, земельный участок с кад.номером 29:25:010124:39

Водоснабжение:

- подключиться к существующему магистральному водопроводу, выполненного из стальных труб диаметром 200 мм. в т. «К-412»;
- проложить водовод от т. «К-412» до ввода присоединяемого здания из полимерного материала;
- предусмотреть ремонт колодца в точке подключения с установкой запорно-регулирующей арматуры ;
- диаметр водопровода и запорно-регулирующей арматуры выбрать по проектным расчетам;
- глубина заложения водопровода - не менее 1,8 м;
- гарантируемый свободный напор – 1,2 кгс/см²;
- до ввода объекта в эксплуатацию произвести устройство узлов учета и установить приборы учета холодной воды;
- заключить договор на поставку услуг водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией МУП «ЖЭУ»;
- все работы выполнить в соответствии со СНиП и СанПиН;

Водоотведение:

- подключиться к существующему приемному канализационному колодцу в т. «К-603»;
- проложить трубопровод от т. «К-603» до ввода присоединяемого здания из полимерного материала;
- диаметр трубопровода и количество колодцев выбрать по проектным расчетам;
- под автодорогой трубопровод проложить в стальном футляре;
- предусмотреть ремонт колодца в точке подключения;
- все работы выполнить в соответствии со СНиП и СанПиН.

Примечание:

Перед началом производства работ согласовать проектную документацию с МУП «ЖЭУ».

Приложение:

- схема подключения к сетям ХВС, ВО (в 2 экз. на 1 л.).

Срок действия технических условий 3 года

Начальник ВХ

Начальник КХ

Фролушкин А.Б.

Белозеров А.С.

Схема подключения к электросети ТЭС ВО перекрестного типа
к сетям не уст. тока

