

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МУП ЖЭУ  
А.П. Морозов

« 10 » ноября 2023 год

**Предварительные технические условия  
на подключение к системе водоснабжения  
земельного участка с кадастровым номером 29:25:010128:41  
площадью 825 кв.м, местоположение: Архангельская область,  
г. Мирный, ул. Строителей, квартал 28**

**Водоснабжение:**

- подключится к существующему водопроводу, выполненному из стальных труб, диаметром 100 мм в точке «К-505» с установкой ЗРА;
- проложить водопровод от точки «К-505» до ввода присоединяемого объекта из полиэтиленового материала;
- проектируемый водовод выполнить из полиэтиленовых труб;
- диаметр трубопровода и запорно-регулирующей арматуры выбрать по проектным расчетам;
- глубина заложения трубопровода – не менее 1,8 метра;
- гарантируемый свободный напор - 1,4 кгс/см<sup>2</sup>;
- до ввода в эксплуатацию объекта, произвести устройство узлов учета и установить приборы учета холодной воды;
- до приемки вновь проложенного трубопровода в эксплуатацию осуществить его промывку и дезинфекцию, при контроле местного органа Роспотребнадзора;
- заключить договор на поставку услуг водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией МУП «ЖЭУ»;
- все работы выполнить в соответствии со СП, СНиП и СанПиН.

**Приложение:**

1. Схема на подключение к системам водоснабжения – 1 л. в 1 экз.;

**Примечание:**

Перед началом производства работ согласовать проектную документацию с МУП «ЖЭУ».

Срок действия технических условий 3 года

Начальник ВХ

Е.О. Иконников

# Схема подключения к системе водоснабжения



Исп.: Иконников Евгений Олегович  
Тел.: 8-931-407-56-06