

**Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение и сроке действия технических условий (земельный участок с кадастровым номером 29:25:010124:42)**

• **Технические условия подключения к системе водоснабжения и водоотведения:**

**Выданы МУП «ЖЭУ» 28.06.2018 г.**

На земельном участке находится магистральный водовод Д=250 мм с установленным на нём пожарным гидрантом ПГ-82 (схема № 1).

Технические условия на вынос водовода с земельного участка:

- произвести замену стального водовода на водовод из пластмассовых труб с переносом в сторону ж/д путей;
- произвести перенос ПГ-82 из колодца К-412 в место, обеспечивающее свободный подъезд к нему пожарной техники;
- провести подключение абонентов «хлебопекарня Ширшов и Ко» и «комплексный рынок Мирный» к переносимому водоводу;
- до приемки вновь проложенного трубопровода в эксплуатацию осуществить его промывку и дезинфекцию под руководством представителя ВКХ и при контроле местного органа Роспотребнадзора;
- все работы выполнить в соответствии со СНиП и СанПиН;
- перед началом производства работ согласовать проектную документацию с ВКХ МУП «ЖЭУ».

Срок действия технических условий 3 года.

Информация о плате за подключение отсутствует.

• **Технические условия подключения к системе теплоснабжения:**

**Выданы МУП «ЖЭУ» 04.06.2018 г.**

Подключение к тепловым сетям не представляется возможным в связи с исчерпанием пропускной способности трубопроводов тепловой сети данного направления.

• **Технические условия подключения к сетям газораспределения:**

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется в порядке, определённом Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

